

اسید سولفوریک		
نام صنعتی	فرمول شیمیایی	محل مصرف
	$H_2SO_4$	
تصفیه خانه بخار و PRP		
400000 kg		میزان مصرف سالیانه تقریبی
پارامترهای آزمایشگاهی		
تست	واحد	مقدار مجاز
Fe	ppm	50
Other heavy metals	ppm	20
Organic matter	-	0.01%
Nitrogen compounds	ppm	20
As	ppm	0.2
Suspended matter as turbidit	-	~0
Inhibitors	-	None